

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы  
Е.М. Хуртова

(подпись)



« 27 » марта 2026 г.

**ПАСПОРТ**

**ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

N  2  от "  27  "  марта  20  26  г.

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» пос. Поляков муниципального района Большечерниговский Самарской области детский сад пос. Поляков

1.2. Фактический адрес: 446299, Самарская область, Большечерниговский район, пос. Поляков, ул. Полевая, д. 51

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 713,3 кв.м;
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3581 кв.м

1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонт -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального не установлена.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), *(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)*: Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» пос. Поляков муниципального района Большечерниговский Самарской области детский сад пос. Поляков; СП детский сад пос. Поляков ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446299, Самарская область, Большечерниговский район, пос. Поляков, ул. Физкультурная, 12

1.8. Основание для пользования объектом *(оперативное управление, аренда, собственность, иное)* безвозмездное пользование

1.9. Форма собственности *(государственная, негосударственная)* государственная

1.10. Территориальная принадлежность *(федеральная, региональная, муниципальная)* муниципальная

1.11. Вышестоящая организация *(наименование)* Южное управление министерства образования Самарской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Зеленая, 9ж.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

*(по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности *(образование, социальная защита, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*

образование

- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное общее образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети с 2 месяцев до 8 лет**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, **нарушениями умственного развития.**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **20 чел. в день/60 вместимость.**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **отсутствует**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **нет.**

3.2.2 время движения (пешком) **10 - 15 мин. из дома**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути -**нет,**

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) - **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет) - **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) **нет** их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДП-В</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>ДЧ-И (О, С, Г, У)</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДЧ-И (О, С, Г, У)</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДЧ-И (О, С, Г, У)</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДЧ-И (О, С, Г, У)</b>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ДУ</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДП-В</b>

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

#### КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ:

К – инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках  
 О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата  
 С – инвалиды с нарушением зрения  
 Г – инвалиды с нарушением слуха  
 У – инвалиды с нарушением умственного развития

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: СП детский сад пос. Поляков ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков муниципального района Большечерниговский Самарской области полностью доступна для инвалидов с УО, частично доступна для всех остальных категорий детей-инвалидов.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого	Ремонт (текущий)

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_ в соответствии с планом в рамках исполнения федеральной программы «Доступная среда»  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **объект будет доступен инвалидам всех категорий**  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения согласование: **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

1. Согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства.

2. Разработка проектно – сметной документации.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, на сайте школы:

поляковская СОШ. дети

(наименование сайта, портала)

4.6. Паспорт составлен на основании:

Анкеты (информации об объекте) от " 27 " марта 2026 г.

Акта обследования объекта социальной инфраструктуры от "27"  
марта 2026 г. N 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков

Е. А. Шидловская

« 27 » марта 2026 г.



АНКЕТА

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

№ 2

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» пос. Поляков муниципального района Большечерниговский Самарской области детский сад пос. Поляков

1.2. Фактический адрес: 446299, Самарская область, Большечерниговский район, пос. Поляков, ул. Полевая, д. 51

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 713,3 кв.м;

- часть здания        -        этажей (или на        -        этаже),        -        кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3581 кв.м

1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонт -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального не установлена.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» пос. Поляков муниципального района Большечерниговский Самарской области детский сад пос. Поляков, СП детский сад пос. Поляков

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446299, Самарская область, Большечерниговский район, пос. Поляков, ул. Физкультурная, д. 12

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*) безвозмездное пользование

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Южное управление министерства Самарской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 446540, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Зеленая, 9ж

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование для детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети с 2 месяцев до 8 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (*количество обслуживаемых в день*), вместимость, пропускная способность 20 чел. в день/60 вместимость.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта нет.

- 3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет (нет)*

3.3 Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы обслуживания) с учетом свода правил СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения", одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16.07.2001 N 70

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	<u>ДУ</u>
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>
4	с нарушениями зрения	<u>ДУ</u>
5	с нарушениями слуха	<u>ДУ</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>А</u>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8	Все зоны и участки	Не нуждаются

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности Самарской области  
согласовано** Шидловская Е. А., директор

*(подпись, Ф.И.О., должность уполномоченного представителя объекта)*

тел. (84672) 2-61-47

*(координаты для связи)*

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы



Е.М. Хуртова

« 27 » марта 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков



Е. А. Шидловская

« 27 » марта 2026 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

№  2  « 27 »  марта  2026г.

Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» пос. Поляков муниципального района Большечерниговский Самарской области детский сад пос. Поляков

юридический адрес - 446299, Самарская область, Большечерниговский район, пос. Поляков, ул. Физкультурная, д. 12, фактический адрес - 446299, Самарская область, Большечерниговский район, пос. Поляков, ул. Полевая, д. 51, тел. (84672) 2-61-47, polsk sch@63edu.ru, директор школы Шидловская Елена Алексеевна

**1. Общие сведения об объекте**

1. Наименование населенного пункта поселок Поляков
2. Ведомственная принадлежность: государственное бюджетное
3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности муниципальная  
объекта

(федеральная, региональная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых 20 чел. в день/60 вместимость.  
услуг

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее здание, 2 этажа, 713,3 кв.м., базовый материал несущих конструкций - кирпич, материал лестниц - кирпич

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))

7. Количество и назначение входов 1 вход центральный, 2 запасных выхода.

8. Год постройки 1986

9. Год последней реконструкции нет

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		Общественный транспорт отсутствует	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		<b><u>нет</u></b>	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть, <b><u>нет</u></b>	
Регулируемые переходы	есть, <b><u>нет</u></b>	со звуковой сигнализацией	есть, <b><u>нет</u></b>
Нерегулируемые переходы	есть, <b><u>нет</u></b>		
Внеуличные переходы	есть, <b><u>нет</u></b>	с пандусом	есть, <b><u>нет</u></b>
		с подъемником	есть, <b><u>нет</u></b>
Тактильные указатели	есть, <b><u>нет</u></b>		
Перепады высоты на пути движения	14 мм и более более 4 см	съезды с уклоном более 10%	есть, <b><u>нет</u></b>
Открытые лестницы	есть, <b><u>нет</u></b>	пандусы с уклоном более 8%	есть, <b><u>нет</u></b>
Поручни на лестницах в соответствии с ГОСТ Р 51261	есть, <b><u>нет</u></b>	поручни на пандусах	есть, <b><u>нет</u></b>

№ помеще	Наименование элемента объекта	Норматив доступности,	Фактическая	Классификация МГН	Рекомендуемые	Примечания
----------	-------------------------------	-----------------------	-------------	-------------------	---------------	------------

ний по плану БТИ		установленный для инвалидов	величина, наличие	по группам мобильности <1>	мероприятия по адаптации при несоответствии и нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	е
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	0,86 м	М4, М3		
	Информация об объекте	наличие	отсут вует	М4, М3, М2, М1		
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	нет	М4, М1, М2		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного	$\geq 2,0$ м	2,3 м	М4		

	движения					
	<p>Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости</p> <p>Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)</p>	<p><math>\geq 1,2</math> м</p> <p>не менее 2,0 x 1,8 м</p>	<p>2,3 м</p> <p>отсутствует</p>	<p>М4</p>		
	<p>Тактильный контрастный напольный указатель перед пандусом не предусматривается</p>		отсутствует	<p>М2</p>		
	<p>Тактильная полоса перед лестницей</p>	<p>Ширина 0,5 - 0,6 м и длина, равная ширине лестницы</p>	отсутствует	<p>М2</p>		

	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	0,5 - 0,6 м	отсутствует	М2		
	Ширина тактильной полосы, направляющий указатель для прямолинейного встречного движения	0,013 - 0,015 м	отсутствует	М2		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,015 м	0 м	М4, М2, М3		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0 м	М4, М2, М3		
	Места отдыха <2>	наличие	отсутствует	М4, М3		

1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)

	Расстояние до входа в здание	$\leq 50$ м	10 м	М4, М3		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	$> 5\%$ (не менее 1 места)	отсутствует	М4, М2		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	отсутствует	М4		
1.4. Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м	отсутствует	М3, М2		

	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней	отсутствует	М3, М2		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	отсутствует	М3, М2		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	отсутствует	М3, М2		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	отсутствует	М3, М2		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной не менее 0,3 м	0,3 м	отсутствует	М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	М3, М2		
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	М3, М2		

	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	отсутствует	М3, М2		
	высота поручней	0,9 м	отсутствует	М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	отсутствует	М3, М2		

#### 1.5. Пандус на рельефе

	Высота подъема одного марша	$\geq 0,8$ м	отсутствует	М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	отсутствует	М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	М4, М3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	отсутствует	М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	отсутствует	М4		

	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	отсутствует	М3		
	нетравмирующее завершение поручней	наличие	отсутствует	М4, М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	отсутствует	М4, М3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	отсутствует	М4		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5$ х 1,5 м	отсутствует	М4		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ х 1,5 м	отсутствует	М4		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5$ х 1,5 м	отсутствует			

	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	Колесоотбойни- ки высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	отсутствует	М4, М3		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки		0			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	отсутствует	М3, М2		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	отсутствует	М4		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки	наличие	отсутствует	М4, М3, М2		

	более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)					
	Навес	наличие	имеется	М4, М3		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	отсутствует	М4, М3, М2		
	Информация об объекте	наличие	имеется	М1		
	Система вызова помощи при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола, при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола	наличие	отсутствует	М4		
2.2. Лестница наружная						

	Несколько покрытие	наличие	отсутствует	М3, М2		
	Расстояние от кромки первой и последней ступени марша лестницы до тактильной полосы	0,3 м	отсутствует	М2		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,5 - 0,6 м	отсутствует	М2		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	М3, М2		
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	М3, М2		
	высота поручней	0,9 м	отсутствует	М3, М2		

	нетравмирующее завершение поручней	наличие	отсутствует	М3, М2		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	отсутствует	М3, М2		
	Разделительные поручни при ширине марша $\geq 4$ м <sup>2</sup>	наличие	отсутствует	М3, М2		
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	1 м	отсутствует	М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	отсутствует	М4		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	отсутствует	М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	М4, М3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	отсутствует	М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	отсутствует	М4		

	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	отсутствует	М3		
	нетравмирующее завершение поручней	наличие	отсутствует	М4, М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	отсутствует	М4, М3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		отсутствует			
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	М4		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	отсутствует	М4		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	М4		

	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	М4		
	Колесоотбойни ки по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	М4, М3		
	Нескользящее покрытие	наличие	отсутствует	М4, М3		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует	М4		
	Звуковой маячок у входа <2>	наличие	отсутствует	М2		
	Световой маячок у входа <2>	наличие	отсутствует	М1		
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина x ширина)	2,45 x 1,6 м, при реконструкции (1,5 - 1,8) x 2 м	2,5 м x 1,15 м	М4		

	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	М4, М3		
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	0,9 м	М4, М3		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента $< 0,014$ м, общая высота $\leq 0,028$ м	0,05 м	М4		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	отсутствует	М2		
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	М2		
	Бортики по	наличие	отсутствует	М3, М2		

	боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м					
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	М3, М2		
	на высоте	0,9 м	отсутствует	М3, М2		
	нетравмирующее завершение поручней	наличие	отсутствует	М3, М2		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	отсутствует	М3, М2		

3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа

	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	отсутствует	М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	отсутствует	М4		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	М4, М3		

	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	отсутствует	М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	отсутствует	М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	отсутствует	М3		
	нетравмирующее завершение поручней	наличие	отсутствует	М4		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	отсутствует	М4, М3		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	М4		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	отсутствует	М4		
	Подъемник для инвалидов (при		отсутствует			

	отсутствии пандуса):					
	стационарный	наличие	отсутствует	М4		
	мобильный	наличие	отсутствует	М4		
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана	1,35 м	М4		
	Разворотные	$\geq 1,5$ х	отсутствует	М4		

	площадки	1,5 м				
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	отсутствует	М4, М3		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	отсутствует	М4, М1		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствует	М4, М1		
	Звуковые маячки <2>	наличие	отсутствует	М2		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <2>	наличие	отсутствует	М1		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <2>	наличие	отсутствует	М1		

	Тактильная мнемосхема	наличие	отсутствует	M2		
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	имеется	M4, M3, M2, M1		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	$\geq 1$ на этаж	отсутствует	M3		
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	$\geq 1$ на этаж	отсутствует	M4		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	отсутствует	M2		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и	0,6 м	отсутствует	M2		

	дверями (ширина)					
	Опорные устройства	наличие	отсутствует	М3, М2		
	Контрастная маркировка дверных проемов <2>	наличие	отсутствует	М2		
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	М3, М2		
	Контрастная маркировка	наличие	отсутствует	М2		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	отсутствует	М3		
	на высоте	0,9 м	отсутствует	М3		
	нетравмирующее завершения поручней	наличие	отсутствует	М4		
	завершающие	наличие	отсутствует	М3		

	горизонтальные части поручней					
3.5. Пандус внутренний на этаже						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	отсутствует	М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	отсутствует	М4		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5$ х 1,5 м	отсутствует	М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	отсутствует	М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	отсутствует	М3		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	М4		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная	0,6 м	отсутствует	М2		

	(тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	M2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	M3, M2		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствует	M3, M2		
	на высоте	0,9 м	отсутствует	M3, M2		
	нетравмирующее завершения поручней	наличие	отсутствует	M3, M2		
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	$\geq 0,3$ м	отсутствует	M3, M2		

	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	отсутствует	M2		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	отсутствует	M2		
3.7. Лифт пассажирский						
	Кабина:		отсутствует			
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$ м	отсутствует	M4		
	ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,9$ м	отсутствует	M4		
	Зеркало	наличие	отсутствует	M4		
	Поручни	наличие	отсутствует	M3		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении	наличие	отсутствует	M1, M2		

	лифта					
	Знак доступности	наличие	отсутствует	М4		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	отсутствует	М2		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	отсутствует	М2		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	0,8 - 0,85 м	отсутствует	М4		
	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей (на 1 рабочее место) (на 2 рабочих места)	12 м <sup>2</sup> 18 м <sup>2</sup>	отсутствует	М4		

Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2. Обслуживание в кабинете N ____						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	отсутствует	M4		
	Высота порога	отсутствует	отсутствует	M4, M3		
	Информация тактильная	наличие	отсутствует	M2		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	M4, M3, M2, M1		
	размещение на высоте <2>	$\leq 1,2 - 1,8$ м	отсутствует	M4		
	высота прописных букв <2>	$\geq 0,025$ м	отсутствует	M2		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	отсутствует	M3		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	M4		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	отсутствует	M4, M3		

Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N ____						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	отсутствует	М4		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м	отсутствует	М4		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
4.4. Кабина индивидуального обслуживания N ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона)						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	отсутствует	М4		
	Место для сидения <2>	наличие	отсутствует	М3		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <2>	наличие	отсутствует	М3		

	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)						
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	отсутствует	M4		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	отсутствует	M4		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	$\geq 2$	отсутствует	M1		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	отсутствует	M4		
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	имеется	M1		

5.2. Санузел для инвалидов

5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	отсутствует	М4, М3, М2		
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствует	М4		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствует	М2		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	отсутствует	М4, М3		
	Направление открывания дверей	наружное	отсутствует	М4		
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	$> 1$ шт.	0	М4, М3		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	отсутствует	М4, М3		
	Габариты доступной кабины	1,65 x 2,2 м	отсутствует	М4, М3, М2		
	Унитаз:					

	унитаз, имеющий опору для спины	Высотой от уровня пола до поверхности сиденья 0,45 - 0,5 м длиной 0,7 м	отсутствует			
	писсуар	Высота не более 0,4 м	отсутствует			
	опорные поручни	наличие	отсутствует	М4, М3		
	откидные поручни <2>	наличие	отсутствует	М4		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times$ 1,2 м	отсутствует	М4		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	М3		
	Раковина:					
	высота	0,75 - 0,85	отсутствует	М4, М3		

	раковины	м				
	опорный поручень	наличие	отсутствует	М3		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	отсутствует	М4, М3		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <2>	наличие	отсутствует	М4, М3		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	отсутствует	М4		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	М3		
	Зеркало поворотное	наличие	отсутствует	М4, М3		
	Писсуар на	$\leq 0,4$ м	отсутствует	М4		

	высоте от пола	или вертикальной формы				
	Душевые:					
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times$ 1,5 м	отсутствует	М4, М3		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	0,5 x 0,5 м, высота от уровня пола 0,45 м	отсутствует	М4, М3		
	опорный поручень	наличие	отсутствует	М4, М3		
	Система тревожной сигнализации	наличие	отсутствует	М4, М3, М2		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении	наличие	отсутствует	М4, М3, М1, М2		

	услуги					
	Надписи:	наличие	отсутствует	M4, M3, M1, M2		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м до уровня пола	отсутствует	M4, M3, M1, M2		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	отсутствует	M4, M3, M1, M2		
	освещенность	наличие	отсутствует	M4, M3, M1, M2		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	отсутствует	M4, M3, M1, M2		
	размещение на высоте	1,2 - 1,6 м	отсутствует	M4, M3, M1, M2		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	отсутствует	M4, M3, M1, M2		
	освещенность	наличие	отсутствует	M4, M3, M1, M2		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами,	наличие	отсутствует	M2		

	буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:					
	высота размещения	1,2 - 1,6 м	отсутствует	M2		
	Тактильные таблички у дверей помещений со стороны дверной ручки	наличие	отсутствует	M2		
	на кнопках управления лифта	наличие	отсутствует	M2		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	отсутствует	M2		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	M1		

	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	M2, M1		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствует	M4		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствует	M2		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствует	M2		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	отсутствует	M1, M2		
	Малогобаритные аудиовизуальные информационно-	наличие	отсутствует	M4, M2, M3, M1		

	справочные системы					
	Индукционная система:	наличие	отсутствует	M1		
	стационарная	наличие	отсутствует	M1		
	переносная	наличие	отсутствует	M1		

-----

<1> Принятые сокращения классификации МГН по группам мобильности (в соответствии со сводом правил "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр):

M1 - люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью;

M2 - инвалиды с нарушением зрения, пользующиеся белой тростью;

M3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

M4 - инвалиды и другие МГН, не относящиеся к группе M2, передвигающиеся на креслах-колясках;

НМ - немобильные люди;

НТ - нетранспортабельные люди;

НО - люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с психическими отклонениями.

<2> Мероприятия, рекомендованные сводом правил "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр.

## 7. Выводы

Доступность помещений СП детский сад пос. Поляков для получения услуг является условной. Имеется возможность получения услуг для МГН с участием работников. Требуется выполнение работ по адаптации помещений здания путем изменения конструктивных узлов (элементов) здания, обустройства прилегающей территории и организация путей движения:

**1) Территория, прилегающая к объекту частично доступна для категорий М1, М2, М3, М4. Необходимо организовать:**

**Вход на территорию:**

- создание тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления

движения, входа (М2);

**Путь к главному (специализированному) входу в здание:**

- установку указателей направления движения (М1, М2, М3, М4);
- установку тактильных полос перед съездом, перед лестницей, перед препятствием на тротуаре (М2);
- создание места отдыха (М3, М4);

**Автостоянка и парковка для посетителей:**

- создание машино-мест для инвалидов (М1, М2, М3, М4.) ;
- создание специальных знаков на поверхности покрытия и знака на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) (М1, М2, М3, М4);

**2) Входная зона доступна для категории М1, не доступна для категорий (М2, М3, М4). Необходимо организовать:**

**Крыльцо или входная площадка:**

- поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами) (М4, М3, М2);
- установка водоотвода (М2, М3, М4);
- наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н) (М4);
- звуковой маячок у входа (М2);
- световой маячок у входа (М1);

**3) Пути движения на объекте частично доступны для категорий М1, М2, М3, М4. Необходимо организовать:**

**Коридоры/холлы**

- контрольно-пропускные устройства и турникеты (М4, М3);
- установку речевых информаторов и маяков (М1, М2, М3, М4);
- установку экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации (М1, М2, М3, М4);
- установку аудиовизуальных информационно-справочных систем (М1, М2, М3, М4);
- установку тактильной схемы (М2);
- установку рифленой и/или контрастной окрашенной полосы на участках пола перед поворотом и дверями (М2);
- установку рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверх и вниз (М2);
- место отдыха и ожидания (М4, М3, М2, М1);

**Лестница межэтажная (в зону оказания услуги):**

- установку рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверху и внизу (М2);

- установку контрастной маркировки крайних ступеней (М2);
- установку бортиков по боковым краям ступеней (М2);
- установку поручней, непрерывных с двух сторон (М2).

**4) Зона оказания услуги частично доступна для категорий (М1, М2, М3, М4). Необходимо организовать:**

- установку информации тактильной (М2);
- создание зоны для кресла-коляски (М4);
- создание специализированной зоны обслуживания инвалидов-колясочников (М4);
- создание мест для колясочников (М4);
- создание мест для лиц с нарушением слуха (М1);

**5) Санитарно-бытовые помещения. Необходимо создать условия в санузле для категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (М1, М2, М3, М4) в соответствии с действующими нормами.**

**6) Средства информации и телекоммуникации на объекте частично доступны для категорий (М1, М2, М3, М4). Необходимо организовать:**

- установку указателей, пиктограмм (М1, М2, М3, М4);
- установку тактильных средств информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю (М2);
- установку текстофонов, текстовых средств связи (М1);
- установку телефонов с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами (М2);
- установку речевых информаторов и маяков (М2);
- установку звукового маяка у входа (М2);
- установку светового маяка у входа (М1, М2);
- установку малогабаритных аудиовизуальных информационно-справочных систем;
- установка индукционной системы (М1).

Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте СП детский сад пос. Поляков на 2 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ СП детский сад пос. Поляков на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к

объекту)

Члены рабочей группы:

Заместитель Главы Большечерниговского района  
Хуртова Е. М.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

директор школы Шидловская Е.А.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)

заведующий комитетом Терашилов М.В.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)

Управленческое решение согласовано " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол N  
\_\_)

Комиссией  
(название)

Реестр  
объектов социальной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и  
других маломобильных групп населения Самарской области

Часть

п/ п	Общие сведения об объекте						Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
	Наименование (вид) объекта	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Название организации, расположенной на объекте	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнителю ИПРА нет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков	446299, Самарская область, Большечерниковский район, п. Поляков, ул. Полевая, 51	№2	СП детский сад пос. Поляков	муниципальная	Южное управление министерства образования Самарской области	образовательная деятельность	несовершеннолетние и совершеннолетние граждане	К,С,О,Г,У	нет

Вариант обустройства объекта <1>	Состояние доступности (в том числе для различных категорий инвалидов) <2>	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации <3>	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <4>	Дата контроля	Результаты контроля <5>	Дата актуализации информации карте доступности субъекта Российской Федерации
12	13	14	15	16	17	18	19	20
А	ДЧ-И	нуждается в адаптации	ремонт (текущий, капитальный), индивидуально решение с ТСП	нет	ДП-И		ДП-И	

<1> Указывается один из вариантов: А, Б.

<2> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<3> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<4> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

<5> Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (постоянию доступности) - аналогично графе 1